

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

### 1. Demontaż:

8 istniejących hydrantów natynkowych

### 2. Montaż:

8 nowych hydrantów natynkowych w kolorze białym o maksymalnej głębokości szafki 200 mm.

### Wyposażenie:

- zawór DN 25

- zwijadło wychylne o kąt 180° z możliwością rozwinięcia węża będącego pod ciśnieniem wody, na każdą długość.

- wąż półsztywny DN 25 długości 30 mb.

- prądownica

- znak bezpieczeństwa „Hydrant wewnętrzny”.

3. Wykonanie badań wydajności 8 nowo zamontowanych hydrantów potwierdzonych stosownymi protokołami.

K I E R O W N I K  
Działu Eksploatacji

*Janek Kotaszewski*  
Janek Kotaszewski