

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Ul. Wigierska 32

Suwałki, dnia 22 września 2015 r.

D.T.261.1.30.2015.MK

Strona internetowa : www.zbm.suwalki.pl

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach na łamach Biuletynu Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia: 234662-2015 z dnia 09 września 2015 roku na demontaż, zakup i montaż fabrycznie nowych wodomierzy, zaworów zwrotnych (600 sztuk) i ciepłomierzy (236 sztuk) w lokalach komunalnych (mieszkalnych i użytkowych) administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

W dniu 17 września br. wpłynęły do Zamawiającego zapytania od wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia j.n. :

Pytanie 1 : Co Zamawiający rozumie przez ciepłomierze w klasie C ? Klasa ta stosowana jest wyłącznie w stosunku do wodomierzy.

Odpowiedź : Poprzez klasę C ciepłomierza należy przyjąć przetwornik przepływu ciepłomierza w 2 klasie dokładności w/g PN-EN-1434.

Pytanie 2 : Czy mówiąc o montażu zaworu przy wodomierzach mówią Państwo o zaworze zwrotnym czy antyklopekowym ?

Odpowiedź : Dotyczy zaworu zwrotnego montowanego w złączu.

Pytanie 3 : Co Zamawiający rozumie przez wodomierze o przepływie 0,6? Z naszej informacji wynika iż wodomierze o tym przepływie w ogóle nie występują na rynku.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie wodomierzy o przepływie do 1,0 m³/h.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wiesław Lange

/-/ podpis nieczytelny