

Suwałki, dnia 09 lutego 2017 r.

DI.261.1.01.2017.MK

Strona internetowa : www.zbm.suwalki.pl

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. na łamach Biuletynu Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia: 17205-2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku na wymianę stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV w lokalach mieszkalnych budynków przy ul. 1 go Maja 27A, ul. Reja 66, ul. Waryńskiego 35, Osiedle II blok 16, 19 w Suwałkach.

W dniu 07 lutego br. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie od wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia j.n. :

Pytanie 1 : Jakie pakiety szybowe należy zastosować w ofercie. W programie funkcjonalno użytkowym wskazane są pakiety 3 szybowe o współczynniku $K \leq 1,0$. Informujemy, że pakiet 2 szybowy również spełni wskazany współczynnik. Czy przyjmując do oferty pakiet 2 szybowy $K \leq 1,0$ spełnimy wymogi dla okien?

Odpowiedź na pytanie : Nie. Do wyceny należy przyjąć pakiety trzyszybowe.

DYREKTOR
ds. Eksploatacji
Wiesław Lange

INSPEKTOR
Michał Kopyra